

COMPARACIÓN DE PRECIOS
No.CP-MAG-BID-B-061/2026

**Suministro e instalación de planta de tratamiento de aguas
residuales para red de laboratorios Matazano del MAG**

ACLARATORIA No. 1

Santa Tecla, 9 de octubre de 2026.

Consulta No.1

¿Dónde será el punto de descarga del agua ya tratada?

Respuesta No. 1

Se adjunta el Informe de Inspección Técnica de Campo del Sistema de Alcantarillado Sanitario, emitido por ANDA (expediente N.º 1609/2026, de fecha 08 de octubre de 2026), en el cual se determina que la descarga de las aguas tratadas se realizará hacia el colector existente de Ø8" ubicado en Calle al Matazano, frente al proyecto, a una distancia aproximada de 20 metros del punto de generación.

2. Consulta No. 2

Los planos arquitectónicos e hidráulicos de las instalaciones de los laboratorios

Respuesta No. 2

Se adjuntan los siguientes planos: (i) Plano A-1 "Macrozonificación Arquitectónica de Zonas Grado 2 y Grado 3", que detalla la distribución de las instalaciones de laboratorio y la red diferenciada de tuberías de aguas negras, aguas grises y aguas químicas, con sus respectivos diámetros, pozo y caja recolectora; (ii) Plano A-2 "Planta Arquitectónica de Techos", que ubica el área destinada a la planta de tratamiento; y (iii) plano de perímetro general del inmueble (Levantamiento Topográfico).

3. Consulta No. 3

Estudios de la carga contaminantes a tratar.

Respuesta No. 3

Se adjunta el documento "Justificación Técnica" que delimita el origen, naturaleza y alcance de las aguas residuales especiales objeto del presente proceso (efluentes propios de las actividades de laboratorio, diferenciados expresamente de las aguas negras y domésticas del complejo). El estudio de caracterización con los parámetros físico-químicos cuantitativos del efluente se encuentra en trámite ante las instancias correspondientes.

4. Consulta No. 4

Solicitud extender 15 días para entrega de oferta.

Respuesta No. 4

Se concede la prórroga solicitada de quince (15) días calendario. El nuevo plazo vence el 03 de noviembre de 2026.

Atentamente,



CARMEN ELENA PINEDA COLORADO
Especialista de Adquisiciones PRC